

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» сентября 2023 г., 11240061000207747921

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» февраля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2401/021-11/10-П/ВП

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 17 » января 2024 г., № 2401/021-11/10-П/ВП, учетный номер проверки 11240061000207747921.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Орлов Николай Сергеевич – начальник отделения (государственный инспектор города Сыктывкара по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При этом инспектор (инспектора) обязан привести разъяснил о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) имени была проведена (были проведены) после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Коми, г Сыктывкар, пр-кт Бумажников, Дом 6

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов или объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 1121000254, адрес регистрации юридического лица:
167018, РЕСП. КОМИ, СЫКТЫВКАР, МЕНДЕЛЕЕВА УЛ., Д. 2/12

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование иностранной организации, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» февраля 2024 года, 14 час. 30 мин.

по «16» февраля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Место выявления нарушения: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-т. Бумажников, д. 6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

14.10.2024

2. В отношении здания общежития не разработана декларация пожарной безопасности (декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям). Место выявления нарушения: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-т. Бумажников, д. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

14.10.2024

3. Лестница наружная открытая (3-го типа), расположенная на здании общежития не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (нарушена целостность ступеней нижнего лестничного марша со второго на первый этаж в виде прогиба и деформации, протокол испытаний №006 от 22.01.2024 г.). Место выявления нарушения: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-т. Бумажников, д. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

14.10.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований и/или указанные обязательные требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, системы, выполняющей законные функции обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием оснований для представления документов, требующих документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно значимого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отделения (государственный инспектор города Сыктывкара по пожарному надзору) Орлов Николай Сергеевич



(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))

Орлов Николай Сергеевич - Начальник отделения (государственный инспектор города Сыктывкара по пожарному надзору), телефон: 88212409800, e-mail: orlov.ns@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно выполняющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Директор И. К. Терех

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за ознакомление контролируемых лиц, индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

